



**JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE  
INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA  
NIT. 805012111-1**

Organismo del Sistema de la Seguridad Social, de creación legal, adscrita al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro.

Santiago de Cali, mayo 23 de 2024

**Respuestas a preguntas recibidas dentro del proceso:  
CONVOCATORIA No. 2024-002 - Centro de cómputo y redes en nueva sede.**

La Junta Regional de Calificación de Invalidez, Valle del Cauca siguiendo sus directrices de contratación se permite informar que se han recibido unas preguntas a los correos indicados dentro del proceso de la convocatoria mencionada por lo cual se procede a dar respuesta con el fin de resolver las dudas del interesado y otros.

**1. Pregunta hecha el 22/05/2024 17:08 p.m.**

*“Solicitamos aclaración en cuanto a el calibre del cableado del sistema de red de datos a utilizar: deberá ser Categoría 7 / 7a siempre observando y garantizando la calidad y normatividad RETIE para tales elementos y trabajos, se solicita cambio de Categoría#7 pasar a categoría # 6 ya que esta categoría cumple con la normatividad y no sube los costos de trabajo dando un beneficio a JUNTA DEL VALLE”*

**Respuesta:**

Verificando el documento publicado, se observa error de digitación en el **Punto 4** donde se menciona:

*“El calibre del cableado del sistema de red de datos a utilizar deberá ser Categoría 7 / 7a siempre observando y garantizando la calidad y normatividad RETIE para tales elementos y trabajos”*

y líneas más abajo se menciona:

*“Diseño y cableado del sistema de red de Datos UTP categoría 6 / 6A”.*

Se informa que acorde al desempeño que hemos tenido bajo la categoría **6A** y a recomendaciones técnicas de proveedores que nos han apoyado en el análisis de la red, la categoría a cotizar sería **6A**.

Adicional se informa que acorde al desempeño que hemos tenido para el sistema de voz (**VoIP**) y la propia recomendación de nuestro actual proveedor en dicho servicio, el cable a cotizar para **VoIP** debe ser categoría **5E**.

**2. Pregunta hecha el 22/05/2024 17:08 p.m.**

*“Suministro e instalación de puerta ignífuga para el Centro de Datos no se mencionó en el recorrido que se deba suministrar dicha puerta por tanto se solicita aclaración y medidas específicas para poder incluir costo en la cotización.”*

**Julieta Barco Llanos**  
Representante Legal

Calle 5E No. 42 - 44 Barrio Tequendama, Santiago de Cali PBX: 5531020

Cuenta Ahorros: **017300102021** Banco Davivienda

Página web: [www.juntavalle.com](http://www.juntavalle.com) – Correo: [solicitudes@juntavalle.com](mailto:solicitudes@juntavalle.com)



**JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE  
INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA**  
NIT. 805012111-1

Organismo del Sistema de la Seguridad Social, de creación legal, adscrita al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro.

---

**Respuesta:**

Durante las visitas a la nueva sede con diferentes proveedores expusieron una idea para diseñar el **Centro de Datos** en el primer piso debajo de la escalera que conduce al Piso 2.

Se ha tomado como aceptable esta recomendación por temas de centralización del punto de distribución de redes que favorecen las distancias y costos para optimizar el proyecto en general.

Acorde a lo anterior y teniendo en cuenta que el diseño estructural de dicho cuarto apenas entra en proceso de obra civil, se decide **excluir** de los requerimientos de esta convocatoria **2024-002**, el diseño y suministro de la **puerta ignifuga**.

Dicho elemento será analizado en una propuesta futura cuando el **Centro de Datos** ya esté construido y operando.

Cordialmente,

Carlos Arturo Villegas Ortega  
Coordinador de Tecnología

C.C. Cristian Mauricio Amézquita

**Julieta Barco Llanos**  
Representante Legal

Calle 5E No. 42 - 44 Barrio Tequendama, Santiago de Cali PBX: 5531020

Cuenta Ahorros: **017300102021** Banco Davivienda

Página web: [www.juntavalle.com](http://www.juntavalle.com) – Correo: [solicitudes@juntavalle.com](mailto:solicitudes@juntavalle.com)